

לכבוד

באמצעות דוא"ל-

שלום רב,

הנדון: מענה על שאלות הבהרה 2 מכרז פומבי 17/2017 לאספקת מערכות טיפול במים בשיטת עמודות נטולות מלחים.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

שאלה 1-

בתשובתכם לשאלה 2.2 מסרתם רק צריכת מים כוללת של 550,000 ליטר מים לשנה. האם תוכלו לפרט לגבי העמודות עצמן כפי שביקשנו?

תשובה-

להלן פירוט של ספיקת העמודות:

ספיקה שנתית (2017) עמודות TREION			
	ספיקה (ליטר)	כמות	ינואר
	39000	13	MAX
	9000	6	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			פברואר
	33000	11	MAX
	3000	2	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			מרץ
	27000	9	MAX
	7500	5	STD

	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			אפריל
	21000	7	MAX
	6000	4	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			מאי
	33000	11	MAX
	7500	5	STD
	790	1	MINI
	0	0	MICRO
			יוני
	39000	13	MAX
	7500	5	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			יולי
	36000	12	MAX
	7500	5	STD
	790	1	MINI
	0	0	MICRO
			אוגוסט
	54000	18	MAX
	7500	5	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			ספטמבר
	48000	16	MAX
	9000	6	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			אוקטובר
	24000	8	MAX
	3000	2	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			נובמבר
	39000	13	MAX
	21000	7	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
			דצמבר
	39000	13	MAX
	1500	1	STD
	0	0	MINI
	0	0	MICRO
	523580	סה"כ	

שאלה 2-

האם אתם מוכנים לשקול לוותר על מדידה רציפה של pH מי מוצר, לפחות בחלק מהעמדות (אנא ציינו אילו)?

מדידת pH רציפה של מים נטולי מלחים הינה מורכבת, ובניגוד למדידת מוליכות חשמלית של מים אלו ו/או מדידת pH של מי אוסמוזה הפוכה – היא דורשת אלקטרודות מיוחדות ויקרות שדורשות תחזוקה מיוחדת ותכופה.

ה-pH עצמו צפוי להיות בפועל די קבוע (בסביבות 7, בדרך כלל מעט יותר) ותקלות מדידה עלולות ליצור התראות שווא רבות.

לכן, למעט בתחנות כוח, מדידה רציפה זו אינה מקובלת בדרך כלל לאחר עמודות מים נטולי מלחים. בדיקת תקינות חודשית לרוב מספקת.

אנו ממליצים בחום לשקול מחדש נושא זה.

תשובה-

ניתן לוותר על התקנת בקרי PH בכל העמדות. יש לאפשר במוצא נקודת לקיחת דגימה חיצונית מעת לעת לצורך בקרה ודיווח.

שאלה 3-

לא ענייתם על שאלה 12 - כתשובה חזרתם על המענה לשאלה 11. אנא הבהירו בהתאם.

תשובה-

ניתן אישור להשתמש במדבקות במקום לוח סנדוויץ.

שאלה 4-

בהמשך לתשובתכם לשאלה 14 – עיכוב מצדכם באישור תוכניות, מפרטים וחומרים עלול לפגוע ביכולתנו לעמוד בל"ז של חודשיים. אנא התייחסותכם לכך.

תשובה-

מרגע קבלת התוכניות אצל המתכנן, תשלח אליכם תשובה ע"י המתכנן בתוך 5 ימי עבודה. פרק זמן זה אינו מהווה עילה לדחייה במועד המסירה של העבודה.

שאלה 5-

בהמשך לתשובה לסעיפים 13.1 ו-13.4, למענה על שאלות ההבהרה מיום 7.2.18, המתייחסים לסעיף 4 ב', ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 37 שורה 5 וכן לסעיף 5, ביטוחים נוספים בעמ' 38 -

לא נמצאה על ידנו מעבדה אשר עונה על דרישות המכרז. ככל שהנכם יודעים על מעבדה אשר מבצעת הבדיקות, ואשר תוכל לענות על דרישות הביטוח על פי מכרז זה, נודה לכם אם תוכלו לעדכן אותנו, על מנת שנוכל לפעול מולה ולהסדיר עמידה בדרישות הביטוח כאמור.

תשובה-

מעבדות עורכות ביטוח אחריות מקצועית וכד' לפעילותן. הדרישה נותרת בעינה.

שאלה 6-

בהמשך לתשובה לסעיף 13.2, למענה על שאלות ההבהרה מיום 7.2.18, המתייחסת לסעיף 4 ד' 1, ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 37 -

אנו נפנה לחברת הביטוח לצורך בדיקת האפשרות להגדלת גבול האחריות בגין כיסוי "אי יושר עובדים" למלוא גבול האחריות אשר נדרש על ידכם (\$ 500,000).



תשובה-

לא מדובר בשאלה – מדובר בנושא מסחרי בין ספק למבטחו.

יחד עם זאת, יובהר כי הזוכה במכרז מתחייב להמציא למזמין את אישור קיום הביטוח (נספח ג' להסכם ההתקשרות) כלשונו, ללא שינויים ו/או התאמות, למעט במקרים שאלו אושרו בשלב שאלות ההבהרה. יובהר ויודגש כי וועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את הודעת הזכייה של זוכה שימציא לאחר זכייתו נספח ביטוח עם שינויים ו/או התאמות, ללא שקיבלו אישור כאמור.

שאלה 7-

בהמשך לתשובה לסעיף 13.3, למענה על שאלות ההבהרה מיום 7.2.18, המתייחסת לסעיף 4 ד' 2, ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 37 –

אנו נפנה לחברת הביטוח לצורך בדיקת האפשרות להגדלת גבול האחריות בגין כיסוי "אובדן מסמכים". יחד עם זאת יצוין, כי במרבית פוליסות הביטוח הקיימות כיום בשוק כיסוי זה מוגבל ל- 10% מגבול האחריות. אנו חוששים שלא ניתן יהיה לקבל את אישור חברת הביטוח להגדלת הכיסוי למלוא גבול האחריות אשר נדרש על ידכם אלא לסך מקסימלי של 400,000 ₪ (20% מגבול האחריות וכפל המקובל).

תשובה-

לא מדובר בשאלה – מדובר בנושא מסחרי בין ספק למבטחו.

יחד עם זאת, יובהר כי הזוכה במכרז מתחייב להמציא למזמין את אישור קיום הביטוח (נספח ג' להסכם ההתקשרות) כלשונו, ללא שינויים ו/או התאמות, למעט במקרים שאלו אושרו בשלב שאלות ההבהרה. יובהר ויודגש כי וועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את הודעת הזכייה של זוכה שימציא לאחר זכייתו נספח ביטוח עם שינויים ו/או התאמות, ללא שקיבלו אישור כאמור.

שאלה 8-

בהמשך לתשובה לסעיף 13.5, למענה על שאלות ההבהרה מיום 7.2.18, המתייחסת לסעיף 6 שורה שנייה בפסקה אחרונה, עמ' 38 –

ההתחייבות להמשך החזקת ביטוח חבות מוצר/מקצועית לתקופה "כל עוד קיימת חבות על פי דין" הינה רחבה מאד, ולמיטב היכרותנו עם מכרזים דומים, בדרך כלל מתייחסת לתקופה שבין 36 חודשים ל- 5 שנים. נבקש כי הוראה זאת תוגבל ל- 7 שנים המהווים את תקופת ההתיישנות המקובלת בישראל.

תשובה-

אין שינוי בדרישות הביטוח.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____

חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

עו"ד אפרת קולטון זלמה

מזכירת ועדת המכרזים

העתקים:

חברי ועדת המכרזים, כאן
מר רונן אדרי, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
מר פטר גרינפלד, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
מר אבי מנשה, יועץ למרכז הרפואי
תיק
ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169. חדרה 38100 | טל. 04-6304221 | פקס. 04-6344752 | 04-6344752 | 04-6304221 | P.O.Box 169, Hadera 38100, ISRAEL | Tel. +972-4-6304221 | FAX: +972-4-6344752 | <http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health