



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2017/2044
תאריך אישור תעודה:		22/12/2017
תאריך הוצאת תעודה:		22/12/2017
שם הדוגם: גנאדי קויפמן	תאריך הדיגום:	20/12/2017
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	20/12/2017
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	חדרה
אתר: בית חולים הלל יפה	ישוב:	חדרה
לשכה: חדרה	מחוז חיפה	
מזמין בדיקה: גנאדי קויפמן	פקס: 04-6304212	טלפון: 0522845283
בית חולים הלל יפה	כתובת: בית חולים הלל יפה	
דוא"ל: genadik@hy.health.gov.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
פסאודומונס אאירוגנוזה		9213E	<1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	200	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.2 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם: "איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה", התשע"ג-2013.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה
 The District Public Health Laboratory Haifa

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2017/2044

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	פסאודומונס אאירוגנוזה CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל
2017/12/003383	ראש מקלחת מוסד רפואי NW00010307 פגיה - מים חמים אחרי הזרמה		-	-	32	0.1
2017/12/003384	ראש מקלחת מוסד רפואי NW00010308 טפול נמרץ לב - מים חמים אחרי הזרמה		-	-	<1	0.1
2017/12/003385	ראש מקלחת מוסד רפואי NW00010309 מיון ילדים מים חמים אחרי הזרמה		-	-	<1	0.3
2017/12/003386	רשת מוסדות ועסקים NW00010310 מבנה חדש-מטבח חלב		<1	<1	<1	0.4
2017/12/003387	רשת מוסדות ועסקים NW00010332 פגיה - מים קרים		<1	<1	<1	0.3
2017/12/003388	רשת מוסדות ועסקים NW00010333 גן ילדים ויצו		<1	<1	<1	0.4
2017/12/003389	רשת מוסדות ועסקים NW00010334 מיון ילדים - מים קרים		<1	<1	<1	0.4
2017/12/003390	כניסה למוסדות ועסקים NW00010335 הלל יפה-כניסה		<1	<1	<1	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה
The District Public Health Laboratory Haifa

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

לשכת הבריאות המחוזית
המעבדה לבריאות הציבור
ת.ד. 800 חיפה-31999
טל': 04-8619807 , פקס: 04-8619749

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: מרים דולגיה
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014