



# ד.פ.א המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

ד.ג. משגב  
קורנית 20181  
טלפון: 04-9999148, פקס: 04-9998544  
עוסק מורשה: 513314310  
מספר תיק במע"מ: 513314310  
מ.ס. תיק ניכיים: 905281366

## המרכז לבדיקות בטיחות בע"מ

e-mail: dapa@dapa.co.il

### תסקיר בדיקת: דוד קיטור (חוסך/משחן)

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 תקנות הבטיחות בעבודה

בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ

סוג הבדיקה: בדיקה תקופתית  
מועד הבדיקה הבאה עד:  
**05/01/19**

מס' תסקיר קודם: 25844 / 328

תאריך בדיקה קודמת: 15/12/16

מס' תסקיר: **28810 / 328**  
תאריך הבדיקה:  
**05/01/18**

פקס: 04-6304555

טלפון: 04-6304576

זיהוי התופס:

מ.ס. לקוח: N 50029

חדרה 38101

בית חולים הלל יפה

כתובת: ת.ד. 169

שמאלי (3)

מקום הבדיקה הנוכחית:

50029/421.on

בדיקת נצילות בעירה בדוד הסקה

|  |   |   |
|--|---|---|
| שנת יצור: 1977<br>סוג מבער:<br>הספק קק"ל/שעה: 0<br>לחץ תכן אט.: 6.00<br>קוטר שסתום הביטחון:<br>קוטר שסתום הביטחון: | דגם:<br>מ.ס. פנימי:<br>הספק טון/שעה: 0.00<br>לחץ בדיקה הידרו יצרן: 0.00<br>סוג השסתום:<br>סוג השסתום: | יצרן: הבונה בע"מ<br>מ.ס. יצרן: 421<br>שטח הסקה במ"ר: 0<br>צורת הפעלה:<br>שסתום בטיחות מס: 1<br>שסתום בטיחות מס: 2 |
| טמפ גזי שריפה ביציאה: 108<br>צריכת אנר ט. דלק/שנה: 0<br>הפסד אנר טון דלק/שנה: 0<br>ש"ע לשנה: 0                     | טמפ. הסביבה צלזיוס: 13<br>סיפרת פיח: 2<br>% הפסדי אנרגיה: 0<br>% נצילות בתסקיר קודם: 0.0              | סוג דלק: סולר<br>אחוז CO2 פחמן: 11.5<br>% הנצילות הרצויה: 83<br>% נצילות: 95.3                                    |

טמפ' המים 70 מעלות צלזיוס  
הספק המחמם 1,750,000 קק"ל לשעה

### ליקויים ודרישות

|              |
|--------------|
| אין ליקויים. |
|--------------|

הצהרה: אני החתום מטה שהוסמכתי על ידי מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 מאשר בדיקת היציוד הנ"ל

|                                   |                                    |                                   |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| מס' בודק: 328<br>כתובת: ד.ג. משגב | שם בודק: צחי פרנקל<br>ישוב: קורנית | טלפון: 04-9999148<br>מיקוד: 20181 | פקס: 04-9998544<br>דוא"ל: dapa@dapa.co.il |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|

חתימת הבודק המוסמך:

מערכת פריוריטי לבודק: דסי מערכות מידע בע"מ dani@dasi.co.il